

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2023SYJ137 号

收样日期：2023 年 10 月 8 日

产品名称 Product Description	水样（出厂水）	生产日期 ProductionDate	2023.10.08
规格 类型 Type/Specification	塑料壶分装 2500mL/采样瓶 500mL/无菌采集袋 500mL	抽样基数 QuantitytoSampled	3 份
委托单位 Consignment Unit	阳光水业 水厂内水龙头	样品等级 Sample Grade	—
受检单位 Unit Inspected	阳光水业 水厂内水龙头	联系人 电话:	姚皓翔 13500680978
送样日期 Sample Date	2023.10.08	检验日期 Inspection date	2023.10.08
生产单位 Manufact Companr		检测类别 Test Type	卫生检验
抽样地点 Sampling Place	出水口处 随机采样	送样者 Sample Person	赵军、斯琴花
样品数量 Sample Quantity	2500mL / 500mL/500mL	样品状态和标识 Sample Condition	液态 清澈无杂质 外观清洁 无污染
检测标准 Testing standards	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》		
检测依据 ReferenceDocumentsfortheTest	见检验结果表		
检测结论 Test Conclusion	<p>该水样依据 GB/T5750.1—2023《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的四十二项检验项目，经检验该水样所检项目符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。</p> <p style="text-align: center;">（检测报告专用章） （Special Stamp of Test report）</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2023 年 10 月 23 日 Issue Date:</p>		
备注 Notes			
发送单位 Unit to be Delivered to			

批准人（授权）：

审核人：

检验员：

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2023SYJ137 号

收样日期：2023 年 10 月 8 日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评价	备注
1	色度	<15 度	GB/T5750.4-2006	5	合格	
2	浑浊度	<1/NTU	GB/T5750.4-2006	<0.5/NTU	合格	
3	嗅和味	不得有异臭、异味	GB/T2750.4-2006	无	合格	
4	肉眼可见物	不得含有	GB/T5750.4-2006	无	合格	
5	PH 值	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006	6.5	合格	
6	氟化物	1.0mg/L	GB/T5750.5-2006	0.7mg/L		
7	砷	0.01 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.005mg/L	合格	
8	氯化物	250 mg/L	GB/T5750.5-2006	44.8mg/L	合格	
9	铁	0.3mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.3mg/L	合格	
10	锰	0.1mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.1mg/L	合格	
11	铜	1.0 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.2mg/L	合格	
12	铬	0.05 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.004mg/L	合格	
13	镉	0.005 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0005mg/L	合格	
14	总硬度	450mg/L	GB/T5750.4-2006	138.6mg/L	合格	
15	硫酸盐	250 mg/L	GB/T5750.5-2006	55.3mg/L	合格	
16	硝酸盐（以 N 计）	10 mg/L	GB/T5750.5-2006	8.9mg/L		
17	铅	0.01mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0025mg/L	合格	
18	汞	0.001mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0001mg/L	合格	
19	硒	0.01mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0004mg/L	合格	
20	氰化物	0.05mg/L	GB/T5750.5-2006 WQJK-2018-FB-004	<0.002mg/L	合格	
21	三氯甲烷	0.06mg/L	GB/T5750.10-2006	<0.0002mg/L	合格	
22	四氯化碳	0.002mg/L	GB/T5750.8-2006	<0.0001mg/L	合格	
23	溶解性总固体	1000 mg/L	GB/T5750.4-2006	439mg/L	合格	
24	COD	3 mg/L	GB/T5750.7-2006	0.01mg/L	合格	
25	锌	1.0 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.05mg/L	合格	

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2023SYJ137 号

收样日期：2023 年 10 月 8 日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评价	备注
26	铝	0.2 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.01mg/L	合格	
27	挥发酚类	0.002 mg/L	GB/T5750.4-2006 WQQJK-2018-FB-001	<0.1mg/L	合格	
28	阴离子合成洗涤剂	0.3 mg/L	Gb/T5750.4-2006 WQQJK-2018-FB-002	<0.05mg/L	合格	
29	氨氮(以N计)	0.5mg/L	GB/T5750.5-2006 WQQJK-2018-FB-003	<0.025mg/L	合格	
30	硫化物	0.02mg/L	GB/T5750.5-2006 WQQJK-2018-FB-005	<0.02mg/L	合格	
31	菌落总数	≤100CFU/mL	GB5750.12-2006	0	合格	
32	大肠菌群	不得检出	GB5750.12-2006	未检出	合格	
33	耐热大肠菌群	不得检出	GB5750.12-2006	\	合格	
34	大肠埃希氏菌	不得检出	GB5750.12-2006	\	合格	

附：本报告单只对该样品负责

第 4 页 共 4 页

公 章

2023 年 10 月 23 日

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2023SYJ138 号

收样日期：2023 年 10 月 8 日

产品名称 Product Description	水样（水源水）	生产日期 ProductionDate	2023.10.08
规格 类型 Type/Specification	塑料壶分装 2500mL/ 采样瓶 500mL/ 无菌采集袋 500mL	抽样基数 Quantity to be Sampled	3 份
委托单位 Consignment Unit	阳光水业 三号井	样品等级 Sample Grade	—
受检单位 Unit Inspected	阳光水业 三号井	联系人 电话:	姚皓翔 13500680978
送样日期 Sample Date	2023.10.08	检验日期 Inspection date	2023.10.08
生产单位 Manufact Company		检测类别 Test Type	卫生检验
抽样地点 Sampling Place	出水口处 随机采样	送样者 Sample Person	赵军、斯琴花
样品数量 Sample Quantity	2500mL / 500mL/500mL	样品状态和标识 Sample Condition	液态 清澈无杂质 外观清洁 无污染
检测标准 Testing standards	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》		
检测依据 Reference Documents for the Test	见检验结果表		
检测结论 Test Conclusion	该水样依据 GB/T5750.1—2023 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的四十二项检验项目，经检验该水样所检项目符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。 (检测报告专用章) (Special Stamp of Test report) 签发日期：2023 年 10 月 23 日 Issue Date:		
备注 Notes			
发送单位 Unit to be Delivered to			

批准人（授权）：

审核人：

检验员：

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2023SYJ138 号

收样日期：2023 年 10 月 8 日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评价	备注
1	色度	<15 度	GB/T5750.4-2006	5	合格	
2	浑浊度	<1/NTU	GB/T5750.4-2006	<0.5/NTU	合格	
3	嗅和味	不得有异臭、异味	GB/T2750.4-2006	无	合格	
4	肉眼可见物	不得含有	GB/T5750.4-2006	无	合格	
5	PH 值	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006	6.7	合格	
6	氟化物	1.0mg/L	GB/T5750.5-2006	0.6mg/L		
7	砷	0.01 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.005mg/L	合格	
8	氯化物	250 mg/L	GB/T5750.5-2006	78.5mg/L	合格	
9	铁	0.3mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.3mg/L	合格	
10	锰	0.1mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.1mg/L	合格	
11	铜	1.0 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.2mg/L	合格	
12	铬	0.05 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.004mg/L	合格	
13	镉	0.005 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0005mg/L	合格	
14	总硬度	450mg/L	GB/T5750.4-2006	132.5mg/L	合格	
15	硫酸盐	250 mg/L	GB/T5750.5-2006	54.5mg/L	合格	
16	硝酸盐（以 N 计）	10 mg/L	GB/T5750.5-2006	6.6mg/L		
17	铅	0.01mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0025mg/L	合格	
18	汞	0.001mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0001mg/L	合格	
19	硒	0.01mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0004mg/L	合格	
20	氰化物	0.05mg/L	GB/T5750.5-2006 WQJK-2018-FB-004	<0.002mg/L	合格	
21	三氯甲烷	0.06mg/L	GB/T5750.10-2006	<0.0002mg/L	合格	
22	四氯化碳	0.002mg/L	GB/T5750.8-2006	<0.0001mg/L	合格	
23	溶解性总固体	1000 mg/L	GB/T5750.4-2006	418mg/L	合格	
24	COD	3 mg/L	GB/T5750.7-2006	<0.05mg/L	合格	
25	锌	1.0 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.05mg/L	合格	

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2023SYJ138 号

收样日期：2023 年 10 月 8 日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评价	备注
26	铝	0.2 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.01mg/L	合格	
27	挥发酚类	0.002 mg/L	GB/T5750.4-2006 WQQJK-2018-FB-001	<0.1mg/L	合格	
28	阴离子合成洗涤剂	0.3 mg/L	Gb/T5750.4-2006 WQQJK-2018-FB-002	<0.05mg/L	合格	
29	氨氮(以N计)	0.5mg/L	GB/T5750.5-2006 WQQJK-2018-FB-003	<0.025mg/L	合格	
30	硫化物	0.02mg/L	GB/T5750.5-2006 WQQJK-2018-FB-005	<0.02mg/L	合格	
31	菌落总数	≤100CFU/mL	GB5750.12-2006	0	合格	
32	大肠菌群	不得检出	GB5750.12-2006	未检出	合格	
33	耐热大肠菌群	不得检出	GB5750.12-2006	\	合格	
34	大肠埃希氏菌	不得检出	GB5750.12-2006	\	合格	

附：本报告单只对该样品负责

第 4 页 共 4 页

公 章

2023 年 10 月 23 日

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2023SYJ139 号

收样日期：2023 年 10 月 8 日

产品名称 Product Description	水样（末梢水）	生产日期 ProductionDate	2023.10.08
规格 类型 Type/Specification	塑料壶分装 2500mL/ 采样瓶 500mL/ 无菌采集袋 500mL	抽样基数 Quantity to be Sampled	3 份
委托单位 Consignment Unit	阳光水业 顺风顺水	样品等级 Sample Grade	—
受检单位 Unit Inspected	阳光水业 顺风顺水	联系人 电话:	姚皓翔 13500680978
送样日期 Sample Date	2023.10.08	检验日期 Inspection date	2023.10.08
生产单位 Manufact Company		检测类别 Test Type	卫生检验
抽样地点 Sampling Place	出水口处 随机采样	送样者 Sample Person	赵军、斯琴花
样品数量 Sample Quantity	2500mL / 500mL/500mL	样品状态和标识 Sample Condition	液态 清澈无杂质 外观清洁 无污染
检测标准 Testing standards	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》		
检测依据 Reference Documents for the Test	见检验结果表		
检测结论 Test Conclusion	该水样依据 GB/T5750.1—2023 《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的四十二项检验项目，经检验该水样所检项目符合 GB5749—2022《中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准》。 (检测报告专用章) (Special Stamp of Test report) 签发日期：2023 年 10 月 23 日 Issue Date:		
备注 Notes			
发送单位 Unit to be Delivered to			

批准人（授权）：

审核人：

检验员：

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2023SYJ139 号

收样日期：2023 年 10 月 8 日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评价	备注
1	色度	<15 度	GB/T5750.4-2006	5	合格	
2	浑浊度	<1/NTU	GB/T5750.4-2006	<0.5/NTU	合格	
3	嗅和味	不得有异臭、异味	GB/T2750.4-2006	无	合格	
4	肉眼可见物	不得含有	GB/T5750.4-2006	无	合格	
5	PH 值	6.5~8.5	GB/T5750.4-2006	6.8	合格	
6	氟化物	1.0mg/L	GB/T5750.5-2006	1.0mg/L		
7	砷	0.01 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.005mg/L	合格	
8	氯化物	250 mg/L	GB/T5750.5-2006	52.3mg/L	合格	
9	铁	0.3mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.3mg/L	合格	
10	锰	0.1mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.1mg/L	合格	
11	铜	1.0 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.2mg/L	合格	
12	铬	0.05 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.004mg/L	合格	
13	镉	0.005 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0005mg/L	合格	
14	总硬度	450mg/L	GB/T5750.4-2006	132.5mg/L	合格	
15	硫酸盐	250 mg/L	GB/T5750.5-2006	58.0mg/L	合格	
16	硝酸盐（以 N 计）	10 mg/L	GB/T5750.5-2006	9.9mg/L		
17	铅	0.01mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0025mg/L	合格	
18	汞	0.001mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0001mg/L	合格	
19	硒	0.01mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.0004mg/L	合格	
20	氰化物	0.05mg/L	GB/T5750.5-2006 WQJK-2018-FB-004	<0.002mg/L	合格	
21	三氯甲烷	0.06mg/L	GB/T5750.10-2006	<0.0002mg/L	合格	
22	四氯化碳	0.002mg/L	GB/T5750.8-2006	<0.0001mg/L	合格	
23	溶解性总固体	1000 mg/L	GB/T5750.4-2006	425mg/L	合格	
24	COD	3 mg/L	GB/T5750.7-2006	<0.05mg/L	合格	
25	锌	1.0 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.05mg/L	合格	

乌拉特前旗疾病预防控制中心检测报告

乌前旗疾控检 2023SYJ139 号

收样日期：2023 年 10 月 8 日

序号 NO	检测 项目	技术 指标	检测依据	检测结果	单项评价	备注
26	铝	0.2 mg/L	GB/T5750.6-2006	<0.01mg/L	合格	
27	挥发酚类	0.002 mg/L	GB/T5750.4-2006 WQQJK-2018-FB-001	<0.1mg/L	合格	
28	阴离子合成洗涤剂	0.3 mg/L	Gb/T5750.4-2006 WQQJK-2018-FB-002	<0.05mg/L	合格	
29	氨氮(以N计)	0.5mg/L	GB/T5750.5-2006 WQQJK-2018-FB-003	<0.025mg/L	合格	
30	硫化物	0.02mg/L	GB/T5750.5-2006 WQQJK-2018-FB-005	<0.02mg/L	合格	
31	菌落总数	≤100CFU/mL	GB5750.12-2006	0	合格	
32	大肠菌群	不得检出	GB5750.12-2006	未检出	合格	
33	耐热大肠菌群	不得检出	GB5750.12-2006	\	合格	
34	大肠埃希氏菌	不得检出	GB5750.12-2006	\	合格	

附：本报告单只对该样品负责

第 4 页 共 4 页

公 章

2023 年 10 月 23 日